

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI
101	CHODBA SE SCHODIŠTĚM
102	CHODBA
103	ZÁDVEŘÍ
104	PŘEDSÍŇKA U SOC. ZAŘ.
105	KOUPELNA
106	KABINA WC
107	KABINA WC
108	KOTELNA
109	POKOJ
110	KUCHYŇ
111	POKOJ
112	POKOJ
113	CHODBA
114	PRACOVNA
115	SKLAD
116	SKLAD ZAHRADNÍCH POTŘEB


Dokumentace je součástí stavebního povolení ze dne:

datum 25-09-2012  
č. jednací: 061/2012-2/100/1608-2012  
Stavební úřad Rumburk

WL1.11-CYKY-J 5x10  
WL3.1-CYKY-J 3x1.5  
WL3.11-CYKY-J 3x1.5  
WL3.12-CYKY-J 3x2.5  
WL3.13-CYKY-J 3x2.5  
WL3.14-CYKY-J 3x2.5  
WL3.15-CYKY-J 3x2.5  
WL3.16-CYKY-J 3x2.5  
WL3.17-CYKY-J 3x2.5  
WL3.2-CYKY-J 3x1.5  
WL3.3-CYKY-J 3x2.5  
WL3.4-CYKY-J 5x2.5

WLEH#97-CYKY-J 5x2.5  
WL0.3-CYKY-J 4x16  
WL1.1-CYKY-J 3x1.5  
WL1.10-CYKY-J 3x2.5  
WL1.11-CYKY-J 5x10  
WL1.2-CYKY-J 3x1.5  
WL1.21-CYKY-J 5x10  
WL1.3-CYKY-J 3x1.5  
WL1.31-CYKY-J 5x10  
WL1.4-CYKY-J 3x1.5  
WL1.5-CYKY-J 3x1.5  
WL1.6-CYKY-J 3x1.5  
WL1.7-CYKY-J 5x2.5  
WL1.8-CYKY-J 3x2.5  
WL1.9-CYKY-J 3x2.5

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
ZÁKLADNÍ S AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
ZVÝŠENA MÍSTNÍM POSPOJENÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI 30mA  
ROZVODNÁ SÍŤ TN-C-S, 3PEN AC 50Hz, 400V/230V  
MÍSTEM ROZDĚLENÍ JE ROZVÁDĚČ R5

VYPRACOVAL PETR BRÍZA	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY		
OKRES: ÚSTECKÝ		OBEC: RUMBURK 408 01			
INVESTOR: CEDR– KOMUNITNÍ CENTRUM, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ					
PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU č.p. 699/1 PEKAŘSKÁ UL. RUMBURK SILNOPROUDE ROZVODY				FORMAT	70145 A4
				DATUM	25.11.2010
				STUPEN	DSP
				MERITKO	1:75
				ZAK.CISLO: 1015	
Situační schéma – půdorys 1 N.P.				ARCHIVNÍ CISLO	C.VYKRESU
				Fg 4.2.1	1015PU