


Dokumentace je součástí stavebního
povolání ze dne:
datum 25-09-2012
č. jednání: 001/25048-92/Voc/968-2011
Stavební úřad Rumburk

OCHRANA PŘED BLESKEM - LSP DLE ČSN EN 62 305 1-4

TŘÍDA LSP - III
HŘEBENOVÁ SOUSTAVA BUDE DOPLNĚNA TYČOVÝMI JÍMAČI. JEJICH UMÍSTĚNÍ
BUDE UPŘESNĚNO PODLE UMÍSTĚNÍ KOLEKTORŮ

VYPRACOVAL PETR BRÍZA	ODP.PROJ.PROFESE	KONTRLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY		
OKRES: ÚSTECKÝ		OBEC: RUMBURK 408 01			
INVESTOR: CEDR- KOMUNITNÍ CENTRUM, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ					
PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU č.p. 699/1 PEKAŘSKÁ UL. RUMBURK SILNOPROUDE ROZVODY				FORMAT	2 A4
				DATUM	14.12.2010
				STUPEN	DSP
				MERITKO	1:75
				ZAK.CÍSLO: 1015	
HROMOSVODY A UZEMĚNÍ				ARCHIVNÍ CÍSLO	C.VYKRESU
				Fg.4.2.4	1015HRM